



第六章 维护保养及故障

● 定期维护、保养和检查

为了使有机热载体炉能在最佳状态下运行,对其附属设备应按有关规定进行定期的维护、保养和检查。

定期维护、保养和检查周期。

		每日	每周	每月	每季	每年	说明
环境	小扫除	▲					
	仪表清洁	▲					
	设备外表清洁	▲					
	大扫除		△	▲			
炉本体	盘管间清洁	▲					
	炉管检查				△	▲	
	仪表检查	▲					
	仪表检验		△	▲			
	泄露检查	▲	△	▲			
	耐火材料检查					▲	
	保温材料检查						
	全同检查						
燃烧系统	燃烧设备检查	▲					
	机械设备润滑	▲					
	炉墙结构检查	▲					
	保温材料检查	▲					
	燃油泄露点	▲					
	燃气泄露点	▲					
	烟气泄露点	▲					
除尘器出灰	▲						
导热油	补充		△	▲			各项指标与失效形式请向 导热油生产单位查询
	化验			△	△	▲	
	更新					△	
循环系统	泄露点	▲					
	过滤器		△	▲			
	保温				△	▲	
	耐压试验					▲	
	全面检查					▲	
控制柜	仪表检查	▲					
	电器元件检查	△	▲				
	电线电缆检查			△	▲		

表中"▲"表示必须, "△"表示自定